

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЭК»

Р.И. Салыхов

« 15 » 11 2022г.



Акт технического обследования объекта основных средств № 1

Наименование: ВЛ-0,4 кВ Л.1 от КТП - 2448

Инвентарный № 255

Год выпуска 1971

Дата ввода в эксплуатацию: 1971

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Приказчиков А.С.

Технический директор

Члены комиссии:

Муртазин Р.Н.

Начальник энергорайона

Бабичев А.А.

Старший мастер

Провела осмотр: ВЛ-0,4кВ Л.1 от ТП-2448

Находящегося на балансе: ООО «КЭК»

В результате осмотра выявлено:

1. Опоры ВЛ имеют высоту не более 4м. Растрескивание бетона стойки (трещины раскрытием 0,5 см и более, суммарной длиной свыше 1 м).
2. Расстояние от нижнего провода ВЛ до земли меньше допустимого.
3. ВЛ проходит по участкам садоводов и над домами.

Выводы:

На основании вышеизложенного комиссия считает необходимым:

1. Заменить опоры ВЛ.
2. Заменить провод А-50 на провод СИП-2 3х70+1х70, А-35 на провод СИП-2 3х35+1х54,6.
3. Вынести ВЛ с участков садоводов

Заключение специализированного подразделения:

ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП-2448 не соответствует требованиям ПУЭ.

Перечень прилагаемых документов:

Ведомость измерений расстояний, габаритов и стрел провеса провода, лист осмотра

Председатель комиссии:

А.С. Приказчиков

Члены комиссии:

Р.Н. Муртазин

А.А. Бабичев